会签栏		
暖通	景观	其他
给排水	电气	弱电
建筑	结构	装饰

	实　名	签　名
项目负责人	吴安定	
专业负责人	黄庆威	黄庆威
设　计　人	黄庆威	黄庆威

注册（执业）章

预留章

出图章

浙江中维建筑工程设计有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级（有效期至2030年02月14日）★NO:A133003185
浙江省住房和城乡建设厅监制

审图章

竣工章

工程图发图
负责人
孔海霞

浙江中维建筑工程设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级　证书编号:A133003185
风景园林工程设计专项乙级　证书编号:A233003182
城乡规划工程设计专项乙级　证书编号:浙自资规乙字22330025号

	实　名	签　名
制　　图	黄庆威	黄庆威
校　　对	周林建	周林建
审　　核	王粉丽	王粉丽
审　　定	吴安定	

建设单位:

温州园博园建设发展有限公司

项目名称:

园博园周边环境综合整治工程

子项名称:

图纸名称:

FS-JG-01地块室外电气总平面图

工程编号	ZW-WZ24-420	子项号	Y
图别图号	FSJG01-强电-01	类　别	PM
日　　期	2025.01	版本号	A

如未加盖本公司出图专用章 则本图无效

YJV-5X6.0-SC40-FC
引自就近低压电源

ALS　　外壳防护等级:IP56

进线	分路开关	管线型号及敷设部位	相序	容量(kW)	回路编号	用途
Pn= 6 kW(预留) Kd = 1.00 cosφ = 0.80 Pc = 6.00 kW Ic = 11.40 A ACR120EL 3x Ⓐ Ⓥ KWH iC65N-C32/4P+VE 选择具有隔离功能的断路器 I△n=300mA △t=0.2s PE N	iC65N-C25/4P+VE 30mA	YJV-5X4.0-SC32-FC	L1L2L3	2.0	WP1	成品岗亭 岗亭自带配电箱
	iC65N-C25/4P+VE 30mA					备用回路
	iC65N-C16/2P+VE 30mA					备用回路
	iC65N-C16/2P+VE 30mA					备用回路
	iC65N-C16/2P+VE 30mA					备用回路
	iSCB1 25L1/4P	iPRD1 20r 3P+N	Uc: 350V Iimp: 20kA(10/350μs) Up=1.7kV			一级 电涌保护器




ALS
室外配电箱
JNLJZ12
71791
FSNLJZ01
混4
混5
混4
混5
混3
混3
混4
棚
水泥
渣
地砖
沥
X=3095992.168
Y=490140.136
X=3095977.214
Y=490089.248
X=3095975.858
Y=490144.929
X=3095970.219
Y=490125.741
X=3095968.805
Y=490184.695
X=3095960.794
Y=490116.432
8586
2056
5500
6000
5500
23883
2500x8=20000
5540
2500x8=20000
2500x11=27500
32547
2500x5=12500
2500x9=22500
6153
20000
15519
82693
4.72
4.71
4.56
4.52
4.69
4.64
5.03
5.08
5.19
5.28
5.21
5.30
5.31
5.74
5.96
5.76
5.32
瓯　海　大　道
繁
盛
南
路
繁
盛
FS-JG-01地块范围线

FS-JG-01地块室外电气总平面图 1:300