

温州尚品国际大厦外幕墙局部改造工程设计施工一体化项目

招标文件补充及答疑澄清文件（01号）

致各潜在投标人：

现发布温州尚品国际大厦外幕墙局部改造工程设计施工一体化项目招标文件补充及答疑澄清文件（01号），本补充及答疑澄清文件作为招标文件的组成部分；若本文件与原招标文件表述有不一致的，均以本文件为准。具体内容如下：

一、招标文件修改部分

1、本项目中8~12楼40扇玻璃幕墙更换成开启扇的幕墙玻璃由“6mmLow-E+12A+6mm中空钢化玻璃”修改为：“6mmLow-E+12A++6mm+1.14pvb+6mm钢化中空夹胶玻璃”。招标文件及本项目已完成的设计文件中相关内容均统一修改。

2、原招标文件第二章投标人须知前附表第3.7.4条中的幕墙玻璃样品要求-“a样品规格：6mmLow-E+12A+6mm中空钢化玻璃”修改为：“a样品规格：6mmLow-E+12A++6mm+1.14pvb+6mm钢化中空夹胶玻璃”。

3、原随招标文件一起提供的“尚品国际大厦外幕墙改造图纸最终.rar”压缩包内的“9月2日尚品国际幕墙设计图”设计图设计说明第六条：“六、主要材料选用说明”-“2、玻璃”中的：“……本工程玻璃6mmLow-E+12A+6mm中空钢化玻璃；……”修改为：“……本工程玻璃6mmLow-E+12A++6mm+1.14pvb+6mm钢化中空夹胶玻璃；……”。

4、原招标文件时间安排表中的投标截止时间、办理投标保证金截止时间均修改为：2024年10月14日14时00分。

二、其他

因投标截止时间修改，请投标人特别注意投标文件中提交的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”核查发布日期。

以下无正文内容

温州房地产开发股份有限公司

浙江鼎力工程项目管理有限公司

2024年9月30日