

招标文件修改、澄清（答疑）纪要

工程名称	浙江工贸职业技术学院(浙江第一高级技工学校)扩建工程F-02-03 地块变配电工程一标段	编 号	01号
电话/传真	电话：0577-86511719/15958736936	联系人	徐先生

一、招标文件答疑部分：

1、天蓬刷白不计入？是否指配电室顶；

答：是的。

2、本工程高低压管线不计入，配电房止水套管谁施工（现场没有做）；



答：高低压管不在本次清单范围内，止水套管图纸未注明，不在本次清单范围内。

3、缺少配电房和发电机房引出配电的总施图01室外0.4KV电气总平面图；

答：详见电气总平图纸。

4、本工程创标化，按怎样标准做；

答：文明标化工地目标：市级，并配合总包单位创市级文明标化工地。

5、工程量清单上照明电缆型号为NG-A 5*6，与图纸上的照明图型号不一致，以哪个为准；

答：图纸与清单一致，以施工图为准。

6、图纸有好多版本，具体以哪个版本为准；

答：经确认图纸是一致的。

7、设计施工图环网室设备操作电源引pt动力箱，电压应是AC220,双电源开关应是AC220供电，柜子表计和闭锁DC48有冲突，开闭所和电室双电源动力箱照明出线是wdzn- BYJ-2*2.5电缆清单是BYJ-1.5,请明确；

答：柜子表计和闭锁取电为AC220V，清单与图纸一致，照明出线电缆以图纸为准。

8、1# 3#配电室电流互感器精度0.5s与0.5需明确，零序互感器变比需明确；

答：高压电流互感器精度为0.5，零序变比100/1。

9、管线上实际市政管道Y5井现场找不到；





答：路对面施工变左手边底下有一座井，有筒易盖板盖实，具体以现场踏勘为准。

10、接地观察井深度需明确边框需明确

答：接地观察井无深度要求，只供隐蔽工程验收所用，验收的时候能看到接地点即可。

招标代理（盖章）：浙江金穗工程项目管理有限公司

2024年11月 1 日

招标人（盖章）：浙江工贸职业技术学院

2024年11月 1 日