

温州文化展示中心项目空调工程
招标文件补充、澄清（答疑）纪要01号文件

各投标人：

根据招标文件投标人须知第2.2款“招标文件的澄清”、2.3款“招标文件的修改”等规定，招标人和招标代理机构发布招标文件补充、澄清（答疑）纪要，本招标文件补充、澄清（答疑）纪要是招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，均以本补充、澄清（答疑）纪要为准，其他按原招标文件执行。

一、招标文件澄清答疑部分：

1、提问：招标文件第45页要求（1）一体式蒸发冷螺杆空气源热泵机组的技术性能及配置情况：根据一体式蒸发冷螺杆空气源热泵机组（设计工况下制冷COP值、IPLV值、耗电功率）控制显示器先进性、等其他配置情况综合评分，疑问：以上要求的COP值、IPLV值、耗电功率以什么为准，请明确？建议是以厂家样本资料或第三方检测报告盖章为准，否则投标人可以随便响应高参数以换取高分，这样有失公平。

答复：投标时投标人提供相关参数，中标后中标单位提供产品不低于投标时提供的参数，若低于，招标人有权让中标单位更换产品直至不低于投标时提供的参数，并保持综合单价不变。

2、提问：招标文件第45页关于四管制冷热一体模块式风冷热泵机组的技术性能及配置情况评分，具了解，四管制热泵每个品牌都有能效标示网参数备案，建议COP值、IPLV值、耗电功率评分需提供中国能效标示网查询截图加盖制造商公章来佐证技术参数真实性

答复：投标时投标人提供相关参数，中标后中标单位提供产品不低于投标时提供的参数，若低于，招标人有权让中标单位更换产品直至不低于投标时提供的参数，并保持综合单价不变。

3、提问：招标文件第112页推荐的一体式蒸发冷螺杆式风冷热泵 顿汉布什品牌，查询官网资料了解，该品牌无此产品资料也没有相关业绩案例，是否推荐有误？为确保各个品牌资料真实性，投标建议提供该产品样本资料。

答复：投标人根据招标要求，提供符合招标要求的产品即可，按招标文件规定。

4、提问：招标文件推荐的一体式蒸发冷螺杆式风冷热泵 思科、台佳、申菱 顿汉布什，结合设计院设计的图纸参数了解，该四个品牌不管是市场占有率、品牌美誉度、品牌规模、品牌业绩、参数符合性都没有浙江国祥品牌好，而且设计院参照的设计参数就是国祥品牌，而此次品牌推荐没有国祥，是否不够客观合理，请增加推荐品牌：国祥品牌

答复：投标人根据招标要求，提供符合招标要求的产品即可，按招标文件规定。

二、招标文件修改部分：

1、原招标文件投标人须知前附表10.1款“（1）资格审查内容”中第12点增加“注：本条款在中标候选人公示阶段接受投标人提出异议，由招标人进行核查”。

温州滨江置地有限公司

温州市建设工程咨询有限公司

2024年10月25日