

招标文件修改、澄清（答疑）纪要备案表

招标单位	温州市瓯海区西部生态新城建设中心/温州市瓯海职业中专集团学校		
工程名称	瓯海职业中专集团学校迁扩建工程（一期）9800KVA 配电工程		
招标文件 编制单位	温州电力设计有限公司普 华招标咨询分公司	联系人/ 电话	梅先生/0577-51099711
建设地点	瓯海区郭溪街道前垞村		
<p>质疑问题：</p> <p>1. 瓯海职业中专集团学校迁扩建工程（一期）9800KVA 配电工程,材料推荐表中需要高压环保柜，但是图纸中需要 SF6 气体绝缘环网柜具体以哪个为准</p> <p>答：材料推荐表中需要高压环保柜，图纸中需要 SF6 气体绝缘环网柜，以图纸为准.</p> <p>2. 低压图纸中只写到进线柜框架断路器额定运行开断电流不小于 65kA，630A 及以下塑壳断路器额定运行分断电流不小于 35kA。图纸中有 800A 的框架断路器额定运行开断电流是否按 65kA。</p> <p>答：低压出线开关大于 630A 的开关额定运行分段能力大于 50kA。</p>			
建设单位（盖章）		代理单位（盖章）	
 			
<p>时间（补充通知递交）：2024 年 09 月 26 日</p>			
<p>备案意见：</p> <p>补充通知已备案</p> <p>温州市瓯海区政府投资项目电力用户工程招投标行业监管办公室（备案专用章）</p> <p>时间：2024 年 09 月 26 日</p>			

