

# 郭溪梅园西陶小微园配电工程

## 的答疑及补充

致各投标人：

现对郭溪梅园西陶小微园配电工程进行答疑及补充修改：

答疑部分：

1、清单内配电房地面铺设抛光砖是否有误？从未见过配电房铺设抛光砖，铺设抛光砖容易导致操作人员滑到发生事故，电力验收也不会允许。

1. 清单内土建部分的绝缘胶垫和安装部分的绝缘胶垫工程量重复。
2. 清单内漏项新建电缆井工程量 D1#、G1#、G2#电缆井。
3. 高压柜系统图内没有微机保护装置，清单内何来继电保护定值整定工程量

因图纸无法在外网显示，现将项目答疑直接上传附件供投标人下载，具体详见“郭溪梅园西陶小微园配电工程-招标问题答疑回复。”

修改部分：

- 1、土建部分，分部分项清单序号50，抛光砖楼地面经设计变更为环氧地坪漆楼地面
- 2、土建部分，分部分项清单序号51，橡胶板楼地面，高压柜、低压柜前后铺设绝缘胶垫、前后800mm调整为橡胶板楼地面，高压柜、低压柜前后铺设绝缘胶垫；
- 3、安装部分，分部分项清单序号12，删除该清单
- 4、安装部分，分部分项清单序号14，删除该清单
- 5、招标控制价由1088417元调整为1073476元；安全文明施工费由16650.59元调整为16662.56元。

温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司

温州元信工程项目管理有限公司

2024年3月29日